


**OBIEG GLIKOLOWY
NAGRZEWNIC**

LEGENDA

- Z - zawór odcinający dn32 kulowy
- F - filtr ukośny dn 32
- P1; P2 - pompa obiegowa 25-40
- TM - Termometr/marmometr
- TM - Termometr/marmometr
- ⊗ Zawór trójdrożny z napędem dn25
- ZZ - zawór zwrotny dn 25
- O - odpowietrznik automatyczny
- ZB - zawór bezpieczeństwa 3/4"
- NP - naczynie przeponowe
-  wymiennik płytowy glikol/woda
27 kW; 0,48m²; Qmax=4m³/h

<p style="text-align: center;">USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE INŻ. JAN JAROSZ tel. 601 629 877; 182854046; jjarosz-76@len.pl</p>		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">INSTALACJE SANITARNE</p>
<p>OBIEKT: ZAPLECZE GASTRONOMICZNE JADALNI SZKOLNEJ</p>	<p>RYM</p>	
<p>TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO</p>	<p>INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144</p>	<p>RYM</p>
<p>ADRES INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKÓŁ SP I G. W BIAŁCE TATRZ. 34-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA UL. ŚRODKOWA 184</p>	<p>Projektant: Inż. Jan Jarosz</p>	<p>RYM</p>
<p><small>do projektowania prac ogólnobudowlanych i specjalności inżynierskich w zakresie: architektury, inżynierii lądowej i wodno-energetycznej, inżynierii mechanicznej i maszynowej, inżynierii chemicznej i petrochemii, inżynierii przyrodniczej i geodezji</small></p>	<p>Podpis</p>	<p>Data</p>
<p>IX/18</p>	<p>Skala -</p>	<p>Stadium PB</p>
<p>Rys. nr</p>	<p>4</p>	<p>Rys. nr</p>