



Bukowina Tatrzańska, dnia 18 maja 2020 r.

Znak: IZW.271.1.9.2020

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: *Wyjaśnienia oraz modyfikacji treści SIWZ*

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści SIWZ w postępowaniu IZW.271.1.8.2020, na: **„Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra oraz rozbiórka i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska”**.

Jednocześnie zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, na podstawie art. 38, ust. 4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. Zmodyfikowano również zał. nr 5 do SIWZ, tj. „Projekt umowy”.

Zestaw I

Pytanie 1:

Zgodnie z §5, pkt 1 (Wynagrodzenie) za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, natomiast zgodnie z §1 p.5 (Przedmiot zamówienia) projektu umowy: „Jeżeli dany zakres robót wymieniony jest przynajmniej raz w jednym z dokumentów i opracowań wyszczególnionych w §1, ust. 2, lub wynika z technologii robót, zasad sztuki budowlanej, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lub przepisów szczegółowych, a także jest niezbędny do wykonania zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oznacza to że zakres ten jest objęty umową i **musi zostać wykonany w ramach oferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej**”.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, podanie jaka obowiązuje hierarchia ważności dokumentów umowy oraz uszczegółowienie w jaki sposób rozliczone zostaną ewentualne roboty niewymienione w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma **wynagrodzenie ryczałtowe**.

Dokumenty nie posiadają hierarchii, każdy z nich w całości opisuje zakres zamówienia który musi zostać zrealizowany przez Wykonawcę. Dołączony do postępowania przedmiar robót ma

charakter pomocniczy. Wykonawca musi do oferty dołączyć kosztorys ofertowy, jednak nie musi być on wykonany na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót.

Jeżeli dany zakres robót wymieniony jest przynajmniej raz w jednym z dokumentów i opracowań wyszczególnionych w §1, ust. 2, projektu umowy lub wynika z technologii robót, zasad sztuki budowlanej, warunków technicznych, lub przepisów szczegółowych, a także jest niezbędny do wykonania zamówienia, oznacza to że zakres ten jest objęty umową i musi zostać wykonany w ramach oferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej".

Natomiast roboty zamienne będą rozliczane zgodnie §5, ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 2:

Prosimy o jednoznaczne określenie czy przedmiotowe zamówienie będzie rozliczane kosztorysowo czy w formie ryczałtowej

Odpowiedź:

Zamówienie będzie rozliczane w formie ryczałtowej.

Zestaw II

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie gr. warstwy konstrukcji nawierzchni dla w/w zadania, gdyż w przedmiarze robót występują inne grubości warstwy wiążącej i ścieralnej jak w dołączonym opracowaniu graficznym.

Odpowiedź

Należy przyjąć grubości jak w przedmiarze, tj. 4 cm warstwa ścieralna i 8 cm warstwa wiążąca.

Wójt Gminy

Mgr inż. Andrzej Pietrzyk