



**MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

NS.9022.1.128.2020

Kraków, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Gmina Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

DECYZJA

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z § 72 ust. 2, § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz w związku z § 18 ust. 2, § 20 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2020 r. (data wpływu: 17 marca 2020 r.), w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości oraz obniżenie poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu w pomieszczeniach, usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego przy ul. Halnej 58 w Brzegach,

wyraża zgodę

na odstępstwo od warunków technicznych powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury i obniżenie wysokości sali konsumpcyjnej (ozn. nr 0.4) do poziomu 2,78 m, pod warunkiem zastosowania w ww. pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji,

umarza postępowanie

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniu kuchni (ozn. nr 0.2) oraz obniżenie poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu w pomieszczeniu kuchni (ozn. nr 0.2), sali konsumpcyjnej (ozn. nr 0.4) oraz zmywalni (ozn. 0.3), gdyż stało bezprzedmiotowe, wobec braku przesłanek do prowadzenia postępowania w tym zakresie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
www.wsse.krakow.pl e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

Uzasadnienie

W dniu 17 marca 2020 r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek Pana Wojciecha Kopty – pełnomocnika inwestora, w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości oraz obniżenie poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu w pomieszczeniach, usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego przy ul. Halnej 58 w Brzegach. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 kwietnia 2020 r., m.in. w zakresie stanu zatrudnienia.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wnioskiem w zakresie obniżenia wysokości objęto kuchnię (ozn. nr 0.2) o wys. 2,5 m oraz pow. 6,1 m², a także salę konsumpcyjną (ozn. nr 0.4) o wys. 2,78 m oraz pow. 41,9 m².

Wnioskiem w zakresie obniżenia poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu objęto kuchnię (ozn. nr 0.2), salę konsumpcyjną (ozn. nr 0.4) oraz zmywalnię (ozn. 0.3), które zagłębione są względem otaczającego terenu od 0,43 m do 0,59 m.

W pomieszczeniu kuchni przygotowywane będą potrawy, co wiąże się m.in. z ich obróbką termiczną. Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy we wszystkich ww. pomieszczeniach będą zlokalizowane czasowe stanowiska pracy (do 4 godzin w ciągu doby) dla dwóch osób, ponadto w sali konsumpcyjnej przewiduje się czasowy pobyt więcej niż 4 osób.

Do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń zastosowanie mają przepisy § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), a dodatkowo w związku z treścią § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia – przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w odniesieniu do pomieszczeń pracy.

Sala konsumpcyjna (ozn. nr 0.4) kwalifikuje się zastosowaniu przepisu § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury do pomieszczeń przeznaczonych do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na stały lub czasowy pobyt dla więcej niż 4 osób. Wysokość dla takich pomieszczeń winna wynosić 3 m i może być obniżona do wysokości 2,5 m pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zastosowania w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji, zgodnie z § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Równocześnie § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Sala konsumpcyjna będzie pomieszczeniem pracy czasowej, dla którego spełnione są wymagania w zakresie wysokości wynikające z przepisu § 20 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość pomieszczenia pracy czasowej (do 4 godzin w ciągu doby) nie może być mniejsza niż 2,2 m w świetle - jeśli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe. Mając na uwadze informacje zawarte we wniosku, tj. podaną wysokość i czas pracy, należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku spełnione zostały wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec powyższego zgoda na obniżenie wysokości pomieszczenia, z uwagi na przewidywany tam pobyt więcej niż 4 osób a co za tym idzie wymaganą wysokość 3 m zgodnie z § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, udzielona została na warunkach określonych w § 72 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest pozytywne.


Jednocześnie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny umarza postępowanie w części wniosku dotyczącej zgody na obniżenie wysokości kuchni (ozn. nr 0.2), gdyż stało się bezprzedmiotowe w tym zakresie, w przedstawionym przez stronę stanie faktycznym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż ww. pomieszczenie będzie pomieszczeniem pracy czasowej, dla którego spełnione są wymagania w zakresie wysokości wynikające z przepisu § 20 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość pomieszczenia pracy czasowej (do 4 godzin w ciągu doby) nie może być mniejsza niż 2,5 m w świetle - jeśli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Ponadto tutejszy Inspektor Sanitarny umarza postępowanie w części wniosku dotyczącej wyrażenia zgody na obniżenie poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi, tj.: kuchni (ozn. nr 0.2), sali konsumpcyjnej (ozn. nr 0.4) oraz zmywalni (ozn. 0.3), gdyż stało się bezprzedmiotowe, w przedstawionym przez stronę stanie faktycznym.

Zgodnie z § 73 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a w przypadku stałych miejsc pracy - w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Względem przedmiotowych pomieszczeń, zagłębionych poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ma zastosowania ww. przepis, z uwagi na brak w tych pomieszczeniach stałych stanowisk pracy oraz stałego pobytu ludzi. Biorąc powyższe pod uwagę, postępowanie w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Jednocześnie należy wskazać, iż umorzenie postępowania nie stanowi negatywnej opinii o wniosku strony, lecz wskazuje na brak przesłanek do prowadzenia postępowania w trybie § 72 ust. 2 i § 73 ust. 2 wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* dla pomieszczeń powyżej wskazanych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w rozstrzygnięciu.



Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
[Signature]
Z up. lek. med. Maciej Klima
Zastępca Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, **w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia** (art. 127 i 129 kpa).
2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3. Zgodnie z przepisem art. 127a kpa
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 130 kpa
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:

Pełnomocnik: Wojciech Kopta, Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Wojciech Kopta, ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane + załącznik: Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

Ref. spr.: mgr inż. A. Bodziony, tel.: 12 25 49 455