

OŚ.6324.1.2020

Bukowina Tatrzańska, 28 lutego 2020 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 29/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., znak: HK.441.103.2020.BD poinformował **tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny (lokalny) w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez G.S. Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o. , z siedzibą (34-530) Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 36.**

Wyniki badań ustalono na podstawie próby wody pobranej w dniu 25 lutego 2020 r., w obiekcie Sklep „Gama”, położonym w 34-405 Białce Tatrzańskiej, przy ul. Środkowej 99.

Badania przeprowadzone wykazały przekroczenia:

Kod próbki	Oznaczenie	Wynik	Wartości dopuszczalne, jednostka
267/W/N	Liczba <i>Escherichia coli</i>	3 [1;10]*	0 [jtk]

Escherichia coli występują stale w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Pełnią rolę symbiontów, uczestniczą w rozkładzie pokarmów i syntezie witamin z grupy B, K i C. Mogą kolonizować skórę i błony śluzowe jamy ustnej, układu oddechowego, pochwy, cewki moczowej. Występują też w glebie i w wodzie. Większość szczepów *E. coli* może wywoływać zaburzenia obserwowane jako różne zespoły kliniczne. W badaniach epidemiologicznych *Escherichia coli* służy jako wskaźnik zanieczyszczenia wód wydaliniami ludzkimi.

Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne.

W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów bakteriologicznych, zarządcy wodociągów mają obowiązek podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenia zdrowotne niesione przez wodę zanieczyszczoną mikrobiologicznie.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych ale może być używana do splukiwania toalet oraz do celów PPOŻ.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
A. Poraj
mgr inż. Alina Poraj Zbrożek