



OŚ.6324.3.2022

Bukowina Tatrzańska, 22 lutego 2022 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 16/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., znak: HK.9020.2.96.2022 stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia z lokalnego z siedzibą 34-406 Groń, ul. Podhalańska 49, w związku z wynikami badań próbki wody nr W/244/N pobranej w dniu 15 lutego 2022 r. w obiekcie Sklep Spożywczo Przemysłowy Marduła Danuta, 34-406 Groń, ul. Podhalańska 49, po stwierdzeniu ponadnormatywnej zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 °C po 72 h w ilości 240 jtk/1ml i określa dopuszczalną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 °C po 72h w ilości 240 jtk/1ml, na okres 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań tj. 18 lutego 2022 r. – **woda z wodociągu może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty.**

Z up. Wójta
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
A. Poray Zbrotek
mgr inż. Alina Poray Zbrotek