

FED  
8. 03. 2023  
1

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI PALIW STAŁYCH



1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/64/Karlik Eko-Gk/FWA/2364261423/2023

2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy.

**Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna**  
**40-039 Katowice ul. Powstańców 30**

**KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola)**  
**43-225 WOLA ul. Kopalniana 10**

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego.

**NIP 6342834728**

**REGON 36061598400189**

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości.

**Węgiel kamienny - Karlik-Ekogroszek**

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

**Certyfikowany System Zarządzania Jakością**  
**według normy PN-EN ISO 9001:2015**

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Parametr	Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę <sup>1)</sup>	8. Wartość dopuszczalna <sup>2)</sup>	
				minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu	A <sup>r</sup>	%	maksymalnie 12.00	-	12.00
Zawartość siarki całkowitej	S <sub>t</sub> <sup>r</sup>	%	maksymalnie 1.10	-	1.20
Zawartość części lotnych	V <sup>daf</sup>	%	-	-	-
Wartość opałowa	Q <sub>i</sub> <sup>r</sup>	MJ/kg	minimalnie 25.00	24.00	-
Zdolność spiekania	RI	-	maksymalnie 18.00	-	25.00
Wymiar ziarna	-	mm	5.00 - 25.00	5.00	31.50
Zawartość podziarna	-	%	maksymalnie 10.00	-	10.00
Zawartość nadziarna	-	%	maksymalnie 5.00	-	5.00
Zawartość wilgoci całkowitej	W <sub>t</sub> <sup>r</sup>	%	maksymalnie 15.00	-	15.00

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10. Data i miejsce wystawienia świadectwa.

**2023-03-06**

**Wola**

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

**Anna Szymańska**

<sup>1)</sup> Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

<sup>2)</sup> Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.