

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

**URZĄD GMINY**  
34-530 Bukowina Tatrzańska

31. 03. 2023

WPLYNEŁO

№ 6448/2023

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/64/Karlik Eko-Gk/FWA/2364261541/2023						
2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy. <b>Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna</b> <b>KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola)</b> <b>40-039 Katowice ul. Powstańców 30</b> <b>43-225 WOLA ul. Kopalniana 10</b>						
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego. <b>NIP 6342834728</b> <b>REGON 36061598400189</b> 3. 04. 2023						
4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości. <b>Węgiel kamienny - Karlik-Ekogroszek</b>						
5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. <b>Certyfikowany System Zarządzania Jakością</b> <b>według normy PN-EN ISO 9001:2015</b>						
6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.						
Parametr		Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę <sup>1)</sup>	8. Wartość dopuszczalna <sup>2)</sup>	
					minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu		A <sup>r</sup>	%	maksymalnie 12.00	-	12.00
Zawartość siarki całkowitej		S <sub>t</sub> <sup>r</sup>	%	maksymalnie 1.10	-	1.20
Zawartość części lotnych		V <sup>daf</sup>	%	-	-	-
Wartość opałowa		Q <sub>i</sub> <sup>r</sup>	MJ/kg	minimalnie 25.00	24.00	-
Zdolność spiekania		RI	-	maksymalnie 18.00	-	25.00
Wymiar ziarna		-	mm	5.00 - 25.00	5.00	31.50
Zawartość podziarna		-	%	maksymalnie 10.00	-	10.00
Zawartość nadziarna		-	%	maksymalnie 5.00	-	5.00
Zawartość wilgoci całkowitej		W <sub>t</sub> <sup>r</sup>	%	maksymalnie 15.00	-	15.00
9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.						
10. Data i miejsce wystawienia świadectwa. <b>2023-03-27</b> <b>Wola</b>			11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania. <b>Włodzimierz Łączkowski</b>			

<sup>1)</sup> Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

<sup>2)</sup> Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.