



ŚWIADECTWO JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/64/Karliki Eko-Gk/FWA/2364261671/2023							
2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy. Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola) 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 43-225 WOLA ul. Kopalniana 10							
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego. NIP 6342834728 REGON 36061598400189							
4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości. Węgiel kamienny - Karliki-Ekogroszek							
5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Certyfikowany System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015							
6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.							
Parametr		Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾		8. Wartość dopuszczalna ²⁾	
						minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu		A ^r	%	maksymalnie 12.00		-	12.00
Zawartość siarki całkowitej		S _t ^r	%	maksymalnie 1.10		-	1.20
Zawartość części lotnych		V ^{daf}	%	-		-	-
Wartość opałowa		Q _i ^r	MJ/kg	minimalnie 25.00		24.00	-
Zdolność spiekania		RI	-	maksymalnie 18.00		-	25.00
Wymiar ziarna		-	mm	5.00 - 25.00		5.00	31.50
Zawartość podziarna		-	%	maksymalnie 10.00		-	10.00
Zawartość nadziarna		-	%	maksymalnie 5.00		-	5.00
Zawartość wilgoci całkowitej		W _t ^r	%	maksymalnie 15.00		-	15.00
9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.							
10. Data i miejsce wystawienia świadectwa. 2023-04-12 Wola			11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Włodzimierz Łączkowski				

1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyłek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.