

ŚWIADECTWO JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

URZĄD GMINY
34-530 Bukowina Tatrzańska

20.04.2023

WPLYNEŁ 17809/2023

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/47/Pieklorz Eko-Gk/FWA/2347261187/2023

2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy.

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
44-253 RYBNIK ul. Jastrzębska 10

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego.

NIP 6342834728

REGON 36061598400164

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości.

Węgiel kamienny - Pieklorz-Ekogroszek

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Certyfikowany System Zarządzania Jakością
według normy PN-EN ISO 9001:2015

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Parametr	Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾	8. Wartość dopuszczalna ²⁾	
				minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu	A ^r	%	maksymalnie 12.00	-	12.00
Zawartość siarki całkowitej	S _t ^r	%	maksymalnie 1.10	-	1.20
Zawartość części lotnych	V ^{daf}	%	-	-	-
Wartość opałowa	Q _i ^r	MJ/kg	minimalnie 25.00	24.00	-
Zdolność spiekania	RI	-	maksymalnie 23.00	-	25.00
Wymiar ziarna	-	mm	5.00 - 25.00	5.00	31.50
Zawartość podziarna	-	%	maksymalnie 10.00	-	10.00
Zawartość nadziarna	-	%	maksymalnie 5.00	-	5.00
Zawartość wilgoci całkowitej	W _t ^r	%	maksymalnie 15.00	-	15.00

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10. Data i miejsce wystawienia świadectwa.

2023-04-18

Rybnik

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

Stefania Czechura

¹⁾ Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

²⁾ Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.