



## ŚWIADECTWO JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/47/Pieklorz Eko-Gk/FWA/2347261221/2023					
2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy. <b>Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna</b> <b>40-039 Katowice ul. Powstańców 30</b> <b>Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</b> <b>44-253 RYBNIK ul. Jastrzębska 10</b>					
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego. <b>NIP 6342834728</b> <b>REGON 36061598400164</b>					
4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości. <b>Węgiel kamienny - Pieklorz-Ekogroszek</b>					
5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. <b>Certyfikowany System Zarządzania Jakością</b> <b>według normy PN-EN ISO 9001:2015</b>					
6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.					
Parametr	Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę <sup>1)</sup>	8. Wartość dopuszczalna <sup>2)</sup>	
				minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu	$A^r$	%	maksymalnie 12,00	-	12,00
Zawartość siarki całkowitej	$S_t^r$	%	maksymalnie 1,10	-	1,20
Zawartość części lotnych	$V^{daf}$	%	-	-	-
Wartość opałowa	$Q_i^r$	MJ/kg	minimalnie 25,00	24,00	-
Zdolność spiekania	RI	-	maksymalnie 23,00	-	25,00
Wymiar ziarna	-	mm	5,00 - 25,00	5,00	31,50
Zawartość podziarna	-	%	maksymalnie 10,00	-	10,00
Zawartość nadziarna	-	%	maksymalnie 5,00	-	5,00
Zawartość wilgoci całkowitej	$W_t^r$	%	maksymalnie 15,00	-	15,00
9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.					
10. Data i miejsce wystawienia świadectwa. <b>2023-04-25</b> <b>Rybnik</b>			11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania. <b>Krystyna Szymońska</b>		

1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.