



ŚWIADECTWO JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/47/Pieklorz Eko-Gk/FWA/2347261220/2023					
2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy. Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice 44-253 RYBNIK ul. Jastrzębska 10					
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego. NIP 6342834728 REGON 36061598400164					
4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości. Węgiel kamienny - Pieklorz-Ekogroszek					
5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Certyfikowany System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015					
6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydаныmi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.					
Parametr	Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾	8. Wartość dopuszczalna ²⁾	
				minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu	A ^r	%	maksymalnie 12.00	-	12.00
Zawartość siarki całkowitej	S _t ^r	%	maksymalnie 1.10	-	1.20
Zawartość części lotnych	V ^{daf}	%	-	-	-
Wartość opałowa	Q _i ^r	MJ/kg	minimalnie 25.00	24.00	-
Zdolność spiekania	RI	-	maksymalnie 23.00	-	25.00
Wymiar ziarna	-	mm	5.00 - 25.00	5.00	31.50
Zawartość podziarna	-	%	maksymalnie 10.00	-	10.00
Zawartość nadziarna	-	%	maksymalnie 5.00	-	5.00
Zawartość wilgoci całkowitej	W _t ^r	%	maksymalnie 15.00	-	15.00
9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.					
10. Data i miejsce wystawienia świadectwa. 2023-04-25 Rybnik			11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Krystyna Szymońska		

1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.