


ŚWIADECTWO JAKOŚCI PALIW STAŁYCH



1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/55/O/FWA/2355260753/2023

2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy.

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
43-155 BIERUŃ ul. Granitowa 16

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego.

NIP 6342834728

REGON 36061598400189

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości.

Węgiel kamienny - Orzech

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Certyfikowany System Zarządzania Jakością
według normy PN-EN ISO 9001:2015

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Parametr	Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾	8. Wartość dopuszczalna ²⁾	
				minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu	A^r	%	maksymalnie 12.00	-	12.00
Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%	maksymalnie 1.30	-	1.70
Zawartość części lotnych	V^{daf}	%	-	-	-
Wartość opałowa	Q_i^r	MJ/kg	minimalnie 24.00	22.00	-
Zdolność spiekania	RI	-	-	-	-
Wymiar ziarna	-	mm	25.00 - 80.00	25.00	80.00
Zawartość podziarna	-	%	maksymalnie 10.00	-	10.00
Zawartość nadziarna	-	%	maksymalnie 10.00	-	10.00
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	maksymalnie 17.00	-	20.00

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10. Data i miejsce wystawienia świadectwa.

2023-04-28

Bieruń

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

Małgorzata Peplińska

¹⁾ Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

²⁾ Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.